

今夏におけるプラント電力使用状況(8、9月)

8、9月の使用電力は、グラフのとおりでした。7月より気温が上がったものの、熱需要に合わせた節電対策の継続により、各プラントとも15[%]以上削減することができました。

9月9日をもって、電気の使用制限が終了しました。今夏の電力制限に対して地域冷暖房として蓄熱、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機の効率的な運用により大きな成果をあげることができました。今後とも、地域冷暖房のメリットを生かしながら、省エネに努めて参ります。

各プラントの平日(9:00~20:00)最大使用電力

最高気温: 

